



## Protokol o zkoušce . 7496/2019

**Zadavatel:** T.E.S. s.r.o., Jiráskova 977, Polička, 572 01  
**Smlouva:** Smlouva o dílo . 7/2009 ze dne 16.12.2009  
**Matrice:** pitná voda: ve stejný vodovod  
**Limit:** Vyhl. MZ .252/2004 Sb., příloha .1  
**Místo odběru:** Polička, koupaliště, venkovní kohout pitné vody  
**Rozsah vyšetření:** Krácený rozbor pitné vody dle vyhlášky .252/2004 Sb., příloha .5  
**Vzorkoval:** Kubík Miroslav Ing.  
**Metoda odběru\*:** VZ 01 - Odběr vzorků pitných vod (Akr.)  
**Datum odběru:** 7.8.2019 12:25  
**Datum přijetí:** 7.8.2019 13:50  
**Datum zpracování:** 7.8.2019 - 10.8.2019  
**Kontaktní osoba:** Mgr. Andrea Zachová

### Výsledky

Vzorek . 7496

Parametry	Jednotky	Akr.	NV	Metoda*	Výsledek	Limit
Escherichia coli	KTJ/100ml	A		ZP 007	0	0 NMH
koliiformní bakterie	KTJ/100ml	A		ZP 007	0	0 MH
kultiv. organismy při 22 °C	KTJ/ml	A	30%	ZP 004	178	200 MH
kultiv. organismy při 36 °C	KTJ/ml	A	-	ZP 004	4	40 MH
teplota	°C	A	0,1	ZP 021 t	17,1	8 - 12 DH
chlor volný	mg/l	A		ZP 055 t	<0,03	0,30 MH

NV-nejistota výsledků měření (nezahrnuje nejistotu měření vzorku) je rozšířená nejistota měření odpovídající 95 % intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření  $k = 2$

- nejistota výsledků se neuvádí u hodnot pod mezí stanovitelnosti a u mikrobiologických zkoušek s hodnotami nižšími než 10 KTJ a vyššími než 200 nebo 500 KTJ

**Akr.**-akreditace metody: A/N/E-ano/ne/externí služba / **FA** - aplikace požadovaného rozsahu akreditace: modifikace již akreditovaných zkušebních postupů (rozšíření rozsahu zkoušených parametrů v rámci zkušebního postupu) za předpokladu, že princip zůstává zachován / **AD** - aktualizace normy u akreditované metody

**t / dp** (u metody) - parametr měřen v terénu / stanoven dříve.

Výsledky zkoušek se týkají zkoušených parametrů; bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý.

\*Plný název a identifikace použité metody, včetně zdrojů metody (norma, právní předpisy, literatura), je k dispozici v příloze osvědčení o akreditaci (www.orlab.cz, www.cai.cz).

\*\* Výsledky rozboru vzorku odebraného zadavatelem se vztahují ke vzorku, jak byl přijat. Identifikační údaje ke vzorku poskytl zadavatel.

### Hodnocení výsledků

**Vzorek ve stanovených ukazatelích vyhovuje požadavkům výše uvedeného předpisu.**

V Česká Terebň dne: 12.8.2019

Vraspírová Hana Bc.  
samostatný technik

Konec protokolu