

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č.1

k veřejné zakázce na stavební práce

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů
s názvem

Rekonstrukce ul. Fortna, Pálená a Štěpničná v Poličce

V návaznosti na zveřejněnou zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce zadavatel eviduje následující dotazy účastníků zadávacího řízení.

1. Dotaz účastníka ze dne 9.1.2020:

Prosíme o potvrzení počtu výložníků a svítidel, počet v položkovém rozpočtu podle nás nesouhlasí s počtem ks v technické a průvodní zprávě.

6	R1	Svítidlo veřejného osvětlení s LED technologií 32 LED 50mA 53W, kruhové vypouklé pr.550mm, na, výložník, IP66, barva AKZO 900 šedá pískovaná dodávka a montáž	kus	15,00000		0,00		Vlastní
7	R2	Stožár veřejného osvětlení ocelový stupňovitý JB8 6,9m, barva AKZO 900 šedá pískovaná včetně, elektrovýzbroje, dodávka a montáž	kus	13,00000		0,00		Vlastní
8	R3	Výložník ocelový obloukový V2000 2,0m, barva AKZO 900 šedá pískovaná dodávka a montáž na stožár	kus	14,00000		0,00		Vlastní
9	R4	Výložník ocelový obloukový V2000 2,0m, barva AKZO 900 šedá pískovaná dodávka a montáž na stávající, stožár VO	kus	14,00000		0,00		Vlastní
10	R5	Výložník ocelový obloukový atypický (viz příloha C.4.04 technické listy, barva AKZO 900 šedá, pískovaná dodávka a montáž na zeď	kus	14,00000		0,00		Vlastní

C.4-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

3. Technický popis

Bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici Pálená, Fortna a Štěpničná. Stávající světelné body budou nahrazeny novými včetně kabelových rozvodů a uzemnění stožárů. Osvětlení bude provedeno svítidly a stožáry veřejného osvětlení dle návrhu rekonstrukce veřejného osvětlení zpracované firmou CODES CZ s.r.o. Trutnov z února 2017 (resp.dle výběru investora) svítidla s LED technologií 32 LED 50mA 53W, kruhové vypouklé pr.550mm, na ocelových stožárech výšky 6,9metrů (JB8) a obloukových výložnících 2,0m (V2000) barva svítidel, stožárů a výložníků bude AKZO 900 šedá pískovaná. Na objektu č.p.164 ul.Pálená bude svítidlo umístěno na výložníku upevněném na stěně objektu v místě stávajícího svítidla, které bude demontováno. Na křižovatce ulic Tyršova a Pálená bude doplněno svítidlo na stávající stožár a nasměrováno k osvětlení ulice Pálená. Celkem bude instalováno 15kusů svítidel, 13 ks stožárů a 2ks výložníků.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

8.2.d SO – 401 Veřejné osvětlení - ulice Fortna, Pálená, Štěpničná

Nové osvětlení bude provedeno svítidly s LED technologií 32 LED 50mA 53W, kruhové vypouklé pr.550mm, na ocelových stožárech výšky 6,9metrů (JB8) a obloukových výložnících 2,0m (V2000) barva svítidel, stožárů a výložníků bude AKZO 900 šedá pískovaná. Celkem bude instalováno 15kusů nových svítidel včetně stožárů o celkovém příkonu 0,8kW.

1. Odpověď zadavatele ze dne 14.1.2020:

Správný počet je 14ks svítidel, 13ks stožárů a 14ks výložníků (13ks na sloupu a 1ks na zdi).

Příloha:

- opravená průvodní a technická zpráva (červeně psaný text)
- opravený výkaz výměr (žlutě podbarvená položka)

2. Dotaz účastníka ze dne 10.1.2020:

Žádám o doplnění specifikace na svítidla VO, jedná se o níže uvedené požadavky pro vypracování cenové nabídky:

- typ uchycení - kloubové?
- optika - nastavení, typ optiky
- teplotu chromatičnosti - barva světla

Dále doložení kamerového záznamu z prohlídky stávající kanalizace, která je určena k sanaci.

2. Odpověď zadavatele ze dne 14.1.2020:

Designové LED svítidlo 36W kruhové, těleso z hliníku barva AKZO900 šedá pískovaná, optický kryt z tvrzeného rovného skla odolnost proti nárazu IK08, uchycení na výložník kloubové pr.60mm, krytí optické části IP66, krytí elektrické části IP44, světelný zdroj 32LED 36W 350mA, světelný tok svítidla 4212lm, teplota chromatičnosti 2700K.

Kamerový záznam z prohlídky stávající kanalizace je ke stažení na níže uvedeném odkazu:

www.uschovna.cz/zasilka/TV6M8W2HRLIEVF98-PPB

3. Dotaz účastníka ze dne 14.1.2020:

Prosíme zadavatele o vysvětlení k položce č. 47 na SO 01 ul. Pálená. Jak máme ocenit recyklovatelný materiál v majetku zadavatele, odvoz tohoto materiálu je zahrnut již položce 50.

SO 101 ulice Pálená

47	979990118T00	Recyklovatelný materiál zůstává v majetku zadavatele	t	183,10000		0,00
		žulové obrubníky : 89,10		89,10000		
		žulové kostky : 94		94,00000		

50	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	26 065,30000		0,00
		žulové obrubníky deponii určí zadavatel : 89,10*3		267,30000		
		žulové kostky deponii určí zadavatel : 94*3		282,00000		
		živice na skládku : 411,40*20		8 228,00000		
		podkladní vrstvy šd na skládku : 863,50*20		17 270,00000		
		UV : 0,9*20		18,00000		

Totéž se týká i položky 83 na SO 101 Fortna

83	979990118T00	Recyklovatelný materiál zůstává v majetku zadavatele	t	109,19600		
		betonová dlažba : 3,036		3,03600		
		žulové obrubníky : 47,96		47,96000		
		žulové kostky : 58,2		58,20000		
85	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	448,54600		0,00
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zemínou, sutí a vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy, sutí a vybouraných hmot, si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zahrnout skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění, zeminy, sutí a vybouraných hmot.				
		betonová dlažba : 3,036		3,03600		
		žulové obrubníky : 47,96		47,96000		
		žulové kostky : 58,2		58,20000		
		živice : 172,04		172,04000		
		podkladní vrstvy šd : 7,26+160,05		167,31000		

3. Odpověď zadavatele ze dne 14.1.2020:

Jedná se v podstatě o duplicitní položky, které budou z výkazu výměr vymazány, respektive kvůli zachování číslování položek budou uvedeny s nulovým množstvím a účastníci zadávacího řízení tyto položky nebudou oceňovat. Jedná se o položku č.47 – SO 101 ulice Pálená a položku č.83 – SO 101 ulice Fortna. Nicméně je důležité brát v patrnosti, že veškeré vybourané žulové výrobky či materiál (myšleno obrubníky, dlažba, kostky) budou očištěny a odvezeny a uskladněny v areálu zadavatele bez poplatku za uložení a veškerý ostatní vybouraný materiál (suť, zemina) bude odvezen na skládku a bude se za něho platit poplatek za uložení.

Příloha:

- opravený výkaz výměr (žlutě podbarvené položky)

V souvislosti s touto změnou zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit termín pro podání nabídek do 29.1.2020 do 10 hodin.

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1 je uveřejněna na profilu zadavatele:

- <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00277177> (zadavatel Město Polička)
- <https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/rekonstrukce-ul-fortna-palena-a-stepnicna-v-policce>

V Poličce dne 14.1.2020

č.j.: MP/00997/2020

Jaroslav Martinů, starosta
město Polička