

## **Vysvětlení, doplnění soutěžních podmínek č. 4 (Dodatečná informace č. 4)**

### **Architektonická soutěž o návrh „Městské bydlení Polička“**

#### **Identifikační údaje zadavatele:**

Název **Město Polička**  
Sídlo/Adresa **Palackého nám. 160, 57201 Polička**  
IČ **00277177**

#### **Sekretář soutěže:**

Ing. arch. Hroníková Kateřina, [k.hronikova@studiovisio.cz](mailto:k.hronikova@studiovisio.cz), +420 724 458 514

#### **Profil zadavatele:**

Profil zadavatele je dostupný na adrese <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00277177>

Na profilu zadavatele v detailu soutěže o návrh jsou uveřejněny kompletní soutěžní podmínky včetně všech příloh a případných změn.

---

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění soutěžních podmínek.

#### **Dotaz č. 1:**

V zadání je požadováno zanechání 8 m širokého průjezdu při jižní části pozemku. Tento průjezd je požadován poměrně široký a ubíral by významně plochu pozemku, která se tím pádem nedá jakkoliv zastavět. Chtěli bychom se tedy zeptat, jak tento průjezd bude používán? (četnost využití,...)Bylo by možné jej zmenšit? Popřípadě vyčlenit pouze standardní komunikaci (cca 3 m) a zbytek 8m pásu ponechat parkové výsadbě či parkovacím místům bez zástavby?

**Odpověď na dotaz č. 1:** Jedná se o obousměrný průjezd, zpřístupňující pozemek p.č. 1294/2. Četnost využití záleží na budoucí výstavbě na tomto sousedním pozemku, která dnes není známa. Vyhláška č. 501/2006 v platném znění § 22 požaduje, aby nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, byla 8 m. To neznamena, že se jedná o vozovku v šíři 8 m.

Toto vysvětlení soutěžních podmínek bude uveřejněno na profilu zadavatele na <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00277177> v detailu uvedené zakázky.

V Poličce dne 11. 9. 2020

.....  
zástupce zadavatele