

Doplňující informace k zadávací dokumentaci č.1 **ze dne 18.5.2016**

V návaznosti na zveřejněnou zadávací dokumentaci k veřejné zakázce: „Úprava prostranství před ZŠ Masarykova, nábřeží Svobody v Poličce“ zadavatel eviduje následující doplňující dotazy uchazečů:

Dotaz uchazeče ze dne 18.5.2016:

Ve výkazu výměr jsou následující položky s jednotkou m2. Je tato jednotka u daných položek správná?

29	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 6000 m	m2	1 535,020		0,00	CS ÚRS 2016 01
P		Poznámka k položce: skládka 12km						
VV		1535,02			1 535,020			
30	K	162702119	Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKD 1000 m	m2	9 210,120		0,00	CS ÚRS 2016 01
P		Poznámka k položce: skládka 12km						
VV		1535,02			1 535,020			
VV		1535,02*6 'Přepočtené koeficientem množství			9 210,120			

Odpověď zadavatele ze dne 18.5.2016:

Rozpočet je zpracován programem KROS 4 v 4 s CS ÚRS 2016 01. **Měrná jednotka m2 uvedená u položek 162702111 a 162702119 je správná.**

Výsledná hodnota výměry v m2 vznikla součtem ploch:

- o kce VO7 1, tl. 440 mm: 52,25+ 197,15+ 63,22 +14 + 17,25 343,90 m2
- o kce ZATRAVNĚNÁ, tl. 320 mm: 57,30 57,30 m2
- o kce STÁNÍ, tl. 390 mm: 98,28+93,17+34,24+82,1+120,63 428,40 m2
- o kce CHOD, tl. 240 mm: 2.60+ 4.86+4.55+20.95+39.55+92.92 165,40 m2
- o kce MLAT, tl. 150 mm, tř. Těž. 2: 540 540,00 m2

Doplňující informace k zadávací dokumentaci č.1 bude odeslána všem dodavatelům, kteří si požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a současně bude uveřejněna na profilu zadavatele (<https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00277177>) a webových stránkách města Poličky (www.policika.org).

V Poličce dne 18.5.2016

č.j.: MP/11870/2016

Jaroslav Martinů
starosta města