

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA

STAVEBNÍ ÚŘAD

PALACKÉHO NÁM. 160, POLIČKA 572 01

SPIS. ZN.: MP/07786/2016/SÚ
Č.J.: MP/12920/2016/SÚ/K
OPRAVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ OSOBA: Václav Kašpar
TELEFON: 461 723 815
E-MAIL: urad@policka.org
E-PODATELNA: epodatelna@policka.org

Polička, 31.5.2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Stavební úřad Městského úřadu Polička, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona žádost o územní souhlas k záměru umístění stavby, kterou dne 1.4.2016 podala společnost

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČO 247 29 035
zastoupená společností SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín, IČO 277 67 442,
kterou zastupuje Tomáš MÁDLO

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

v y d á v á ú z e m n í s o u h l a s

s umístěním stavby s názvem:

Stavební úpravy elektrických kabelových vedení VN a NN v ulicích Eimova, Husova, Nádražní, Fortna, Pálená a Tylova včetně nové trafostanice v ulici Nádražní v Poličce

(dále jen "stavba") na pozemcích parc.č. **st.592, 5922, 5911/15, 5911/3, st.583/2, st.580, st.579/1, 1644/1, st.2466, 5911/1, 5928, 5913/5, 5913/6, st.3881, 6004/1, 5926, st.495, st.968, st.915, st.914, st.913, st.912, st.1515** v katastrálním území **Polička**.

Stavba je též uváděna pod názvem:

„Polička – TS_SY0092 Masna – zrušení č. stavby: IE-12-2005669“

Druh a účel umístěvané stavby:

- Zrušení stávající trafostanice TS SY_0092 Polička/MASNA (na ul. Husova)
- Zrušení stávající trafostanice TS SY_0696 Polička/SAUNA (na rohu ulic Nádražní a Eimova)
- Zřízení nové trafostanice TS SY_0975 Polička/BAZÉN u plaveckého bazénu v ul. Nádražní
- Stavební úpravy elektrických kabelových vedení NN a NN v ulicích Eimova, Husova, Nádražní, Fortna, Pálená a Tylova

Stavba technické infrastruktury.

Umístění stavby na pozemcích:

- parc. č. st.592, 5922, 5911/15, 5911/3, st.583/2, st.580, st.579/1, 1644/1, st.2466, 5911/1, 5928, 5913/5, 5913/6, st.3881, 6004/1, 5926, st.495, st.968, st.915, st.914, st.913, st.912, st.1515 v katastrálním území Polička.

Určení prostorového řešení stavby:

- Stávající kabelové vedení VN 6 kV vedoucí z rozvodny Polička, směr TS SY_0092 MASNA bude přerušeno a naspojováno na stávající vedení VN jdoucí z této TS směr TS SY_0089 Městský úřad. Spojkoviště velikosti 2 x 4 m bude řešeno na p.p.č. 5911/3 a p.p.č. 5911/15 v kat. území Polička. Původní kabelové vedení VN bude propojeno kabelem VN 22 kV 3 x AXEKVCE 1 x 120 mm²
- U plaveckého bazénu bude umístěna nová trafostanice typu UF 3054 Betonbau, bude obsahovat 2 transformátory 35 kV, její označení bude TS SY_0975/Polička BAZÉN. Z této TS bude vyvedeno nové kabelové vedení VN 35 kV kabely 2 x AXEKVCE 3x1x120 mm²
- první kabelové vedení VN 35 kV AXEKVCE 3x1x120 mm² vyvedené z nové TS BAZÉN bude naspojováno na stávající kabelové vedení VN, které vede ze stávající TS SY_0696 SAUNA směr TS SY_0578 Svěpomoc II.
- druhé kabelové vedení VN 35 kV AXEKVCE 3x1x120 mm² vyvedené z nové z nové TS BAZÉN se rovněž naspojuje na stávající kabelové vedení VN, které vede z TS SY_0696 SAUNA směr TS SY_0578 Svěpomoc II., aby mohla být vřazena do systému VN další TS kvůli plynulému přepojení kabelového rozvodu NN ze stávajících trafostanic do nové TS BAZÉN.
- Další nové vedení VN 35 kV kabelem AXEKVCE 3x1x120 mm² povede od spolkoviště u bazénu v chodníku v ulicích Eimova, Fortna, Pálená a Tylova, kde bude ukončeno v kobce TS SY_0700 Tylova-Náměstí na volném odpojovači.
- Po přepojení všech rozvodů NN bude nové kabelové vedení VN, které vede do TS SY_0700 Tylova-Náměstí naspojováno na stávající kabelové vedení VN, které vede ze stávající TS SY_0696 SAUNA směr TS SY_0578 Svěpomoc II., čímž budou vyřazeny ze systému trafostanice TS SY_0092 MASNA a TS SY_0696 SAUNA.
- Na stávajícím vedení NN AYKY 3x240+120 mm² bude na rodinném domě čp. 62 v ulici Revoluční provedena výměna staré skříně B62 za novou skříň SR402/NKW2 s č. R438 zasmyčkováním 2 spojkami NN. Do této skříně bude zpětně připojeno stávající HDV pro rodinný dům čp. 62 a stávající kabel AYKY 3x240+120 mm², kdy toto vedení bude dále naspojováno u budovy čp. 30 v ulici Husova a zapojeno zde do nové skříně SR608/NKW2 s č. R439, která se umístí v obvodovém zdivu této budovy (náhrada za stávající rozváděč NN TS SY_0092 MASNA.
- Ze skříně č. R439 na budově čp. 30 v ul. Husova bude provedeno připojení odběrného místa v této budově, nové HDV bude vedeno vnitřkem budovy a ukončeno ve stávající ELM rozváděči. Přívod pro skříň SR608 bude řešen kabelovým vedením 3xAYKY 3x240+120 mm² z trafostanice TS SY_0995 DISKONT PLUS, které bude v chodníku u domu čp. 30 naspojováno a dovedeno až do nové skříně SR608. Původní kabelové vedení NN AYKY 4x70 mm² bude odpojeno z rozváděče NN, odkopáno a připojeno do nové skříně SR608.
- Dům čp. 27 bude nasmyčkován do stávajícího kabelového vedení NN AYKY 4x70 mm² dvěma spojkami NN. Vedle původního elektroměru bude osazena nová přípojková skříň SS200/NKE1P-C z níž budou připojena obě odběrná místa v čp. 27 kabelem AYKY 4x16 mm².
- Dům čp. 26 bude nasmyčkován do původního kabelového vedení NN AYKY 4x70 mm² dvěma spojkami NN. Nová připojovací skříň SS100/NKE1P-C bude osazena za stávajícím plotem a z ní bude vedeno nové HDV kabelem AYKY 4x16 mm²
- Kabelová vedení NN v ulicích Eimova, Na Jordáně a Nádražní budou postupně přepojena z původní rušené trafostanice TS SY_0696 SAUNA do nové trafostanice TS SY_0975 BAZÉN. Nové kabelové vedení NN pro skříň č. A50 a rozváděč veřejného osvětlení se zavede až do stávajících skříní.
- Na budově plaveckého bazénu se provede výměna stávající přípojkové skříně č. 775 za novou typu SR402/NVW2. Kabely NN budou zavedeny až do této nově osazené skříně.
- Stávající skříň č. B494 se přemístí z budovy čp. 494 na roh budovy do výklenku, který bude připraven vlastníkem stavby. Původní kabely HDV budou v zemi naspojovány a zapojeny do nově osazené skříně SR502/NVW2.
- Z nové trafostanice BAZÉN bude vyvedeno nové kabelové vedení NN 0,4 kV kabelem AYKY 3x120+70 mm², které povede do nové rozpojovací skříně č. R440 typu SS200/NVE1P-C, která se umístí na obvodové zdi domu čp. 313 vlevo vedle stávajícího plynoměru.

- Nové kabelové vedení NN bude smyčkově připojovat nové přípojkové skříně na budovách čp. 348, čp. 312, čp. 311, čp. 310, čp. 584 a čp. 583, kde bude ukončeno ve stávající přípojkové skříně č. 583.
- Součástí stavby je demontáž vývodu AES 4x25 mm² od demontované TS SY_0092 MASNA k číslu popisnému 26 a přípojky vedoucí přes komunikaci
- Dále bude provedena demontáž venkovního vrchního vedení AES 4x70 mm² od podpěrného bodu č. 81 u TS SY_0696 SAUNA po zedních konzolách až k čp. 583 v ul. Nádražní.
- Po přepojení vedení bude provedena demontáž obou trafostanic TS SY_0092 MASNA a TS SY_0696 SAUNA.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- Části pozemků parc.č. st.592, 5922, 5911/15, 5911/3, st.583/2, st.580, st.579/1, 1644/1, st.2466, 5911/1, 5928, 5913/5, 5913/6, st.3881, 6004/1, 5926, st.495, st.968, st.915, st.914, st.913, st.912, st.1515 v katastrálním území Polička.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1, 2 a § 90 stavebního zákona.

Poučení:

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím.

Územní souhlas nepozbývá platnosti v případech podle § 96 odst. 8 stavebního zákona.

Václav K A Š P A R
vedoucí stavebního úřadu

Obdrží:

Účastníci - žadatel (doručenky):

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

SB projekt s.r.o., IDDS: y55zcpp

Ostatní účastníci (veřejnou vyhláškou):

Město Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Miluše Juklová, Revoluční 62, 572 01 Polička

Milan Štejdír, Musílkova 747, 530 03 Pardubice

Kateřina Štejdířová, Musílkova 747, 530 03 Pardubice

Jana Jonáková, Husova 27, 572 01 Polička

Petra Kysilková, Lezník 85, 572 01 Polička

Ladislav Král, Husova 26, 572 01 Polička

Mgr. Lenka Králová, Husova 26, 572 01 Polička

Jiří Neudert, Husova 26, 572 01 Polička

Mgr. Eva Neudertová, Husova 26, 572 01 Polička

Jiří Andrlík, Haškova 413, 572 01 Polička

Dana Andrlíková, Haškova 413, 572 01 Polička

Zdeněk Lorenc, Dědová 28, 539 01 Hlinsko v Čechách

Helena Lorencová, Nádražní 348, 572 01 Polička

Aleš Brabec, 9. května 478, 572 01 Polička

Lukáš Koukal, Nádražní 312, 572 01 Polička

Renata Koukalová, DiS., Nádražní 312, 572 01 Polička

Milan Teplý, Borová 218, 569 82 Borová u Poličky

Iveta Teplá, Borová 218, 569 82 Borová u Poličky

Maurizia Maccagnani, Marie Cibulkové 448/17, 140 00 Praha 4-Nusle

Jitka Koníčková, Nádražní 310, 572 01 Polička
Pavel Báča, Pálená 148, 572 01 Polička
Milena Báčová, Pálená 148, 572 01 Polička
Marcela Báčová, Nádražní 583, 572 01 Polička
Alena Bartošová, Nádražní 583, 572 01 Polička
Roman Kopecký, Nádražní 583, 572 01 Polička
Jaroslava Kovářová, Hostivařská 96/14, 102 00 Praha 10-Hostivař
Jan Navrátil, Nádražní 583, 572 01 Polička
Vlasta Navrátilová, Nádražní 583, 572 01 Polička
Lubomír Němec, Obránců míru 600, 572 01 Polička
Miroslav Němec, Slovenská 2029, 755 01 Vsetín
Petr Pospíšil, Nádražní 583, 572 01 Polička
Hana Řebíčková, Dukelská 376, 572 01 Polička
Marie Šestáková, Hegerova 100, 572 01 Polička
Sandra Štěpánková, Nádražní 583, 572 01 Polička
Věra Totušková, Nádražní 584, 572 01 Polička
Ing. Karel Uttendorfský, Heydukova 162, 572 01 Polička
Ing. Miluše Uttendorfská, Heydukova 162, 572 01 Polička

Dotčené orgány:

Městský úřad Polička, Odbor ÚPR a ŽP, e-mailem/elektronicky
Městský úřad Polička, Odbor dopravy, e-mailem/elektronicky

Ostatní:

COMA s.r.o., IDDS: 2z62mkp
CITELUM, a.s., správa VO, IDDS: m8mdeyy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47
T.E.S. s.r.o., IDDS: t756zf9
Město Polička, Odbor správy majetku, e-mailem/elektronicky

K vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Polička, odbor Tajemník - oddělení vnitřní podpory - úsek podatelny, osobně

Tato písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na elektronické úřední desce Městského úřadu Polička na webových stránkách www.policka.org

Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Polička a zveřejněním na webových stránkách se písemnost považuje za doručenou.

Tento územní souhlas musí být vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti: