

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2

k veřejné zakázce na stavební práce

**zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů
s názvem**

Stavební úpravy hlavního mostu v parku v Poličce

V návaznosti na zveřejněnou zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce zadavatel eviduje následující dotaz účastníka zadávacího řízení.

Dotaz účastníka ze dne 15.1.2020:

Položka č. 86 je klasifikována jako nebezpečný odpad. Může zadavatel blíže specifikovat druh nebezpečného odpadu.

Odpověď zadavatele ze dne 15.1.2020:

Jedná se o odpad při tryskání stávajícího nátěru ocelové konstrukce mostu, který s velkou pravděpodobností obsahuje olovo (suříkové barvy).

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 je uveřejněno na profilu zadavatele:

- <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00277177> (zadavatel Město Polička)
- <https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/stavebni-upravy-hlavniho-mostu-v-parku-v-policce>

V Poličce dne 15.1.2020

č.j.: MP/01318/2020

Jaroslav Martinů, starosta
město Polička