

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č.2

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů

s názvem

ČOV Polička – kalová koncovka

V návaznosti na zveřejněnou zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce zadavatel eviduje následující dotaz účastníka zadávacího řízení.

Dotaz účastníka ze dne 19.12.2025:

1. V doplňujících údajích ke stanovení kapacity šnekolisu je uvedena pracovní doba stávajícího odvodňovacího zařízení. Má být kapacita nového zařízení taková, aby nepřekročila tuto pracovní dobu stávajícího zařízení, případně jaký má být maximální měsíční časový fond pracovní doby nového šnekolisu pro zpracování požadovaného množství kalu.
Můžeme uvažovat s časovým fondem nového zařízení 500 hod/měsíc?
2. V rámci stavebního objektu SO 02 – Úprava skládky kalu se má provést ohrazení stávající panelové plochy mobilními betonovými puzzle bloky. Při prohlídce na místě stavby jsme zjistili, že ohrazení panelové plochy je již zrealizováno. Žádáme o upřesnění rozsahu prací.

Odpověď zadavatele:

1. Provoz zařízení je třeba v nabídce uvažovat 168 až 224 hod/měsíc (12 až 14 dní/měsíc a max. 14 až 16 hod/den).
2. V přiloženém výkazu výměr byly v objektu SO 02 (úprava skládky kalu) provedeny tyto úpravy:
 - Položky Betonové bloky (pol. 1) a Hydroizolace (pol. 10 a 11) jsou s celkovým množstvím 0.
 - Doplněné položky (pol. 2 až pol. 9): Vyčištění spár mezi silničními panely; Čištění vysokotlakým vodním paprskem; D+M Zálivková hmota; Přesuny sutí a hmot; Celková délka spár: cca 105 metrů.

Přílohy:

- Opravený výkaz výměr (verze 07.01.2026) – příloha č.6 zadávací dokumentace.

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace se nemění.

Vzhledem k charakteru této změny se zadavatel v souladu s § 99 ZZVZ rozhodl prodloužit termín pro podání nabídek do **23.1.2026 do 10 hodin.**

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2 je uveřejněno na profilu zadavatele:

<https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/cov-policka-kalova-koncovka>

V Poličce dne 7.1.2026

č.j.: MP/00709/2026

Jaroslav Martinů, starosta
město Polička